



# Information sur la qualité de l'eau potable 2023

## Commune de Vallon

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

### Provenance

L'eau alimentant le réseau provient de l'association régional ABV. Elle garanti dans la mesure du possible, par sa production, l'approvisionnement de ces membres et au besoin par des connexions de secours avec les réseaux de Morat (IB-Murten) et du Groupement régional adduction eau Crête Châtillon (GRAC).

### Traitement

L'association régional à ces propres installations de traitement. L'eau est distribuée sans traitement supplémentaire.

### Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte deux séries de prélèvements par année effectués par notre service des eaux.

### Bactériologie

Un échantillon, ce printemps, a présenté un excès de germes aérobies mésophiles. Ceci est généralement dû à un renouvellement insuffisant de l'eau dans la conduite amenant au point de prélèvement. Une série de prélèvements de contrôle a été effectué dans le quartier concerné. Ceux-ci ont montré que les valeurs limites n'était pas dépassée.

Tous les autre prélèvements et paramètre contrôlés, n'ont montré aucun dépassement des valeurs maximales autorisées.

### Paramètres physico-chimiques

Aucun dépassement des valeurs maximales pour les paramètres physico-chimiques analysés n'est à signaler.

**Dureté totale** : 15°f, soit une eau douce

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Température moyenne | 16 | °C   |
| Calcium             | 49 | mg/l |
| Magnésium           | 6  | mg/l |
| Sodium              | na | mg/l |

|           |         |
|-----------|---------|
| pH        | na      |
| Chlorures | na mg/l |
| Nitrates  | 5 mg/l  |
| Sulfates  | na mg/l |

\* na : non analysé

**Remarques** : ces valeurs sont une moyenne sur les prélèvements effectués en 2023.

### Informations utiles

L'information sur la qualité de l'eau de l'association régionale est disponible sur son site internet [www.a-b-v.ch](http://www.a-b-v.ch)

En cas de questions supplémentaires, l'administration communale se tient à votre disposition.

En cas de problèmes, fuites ou accidents, vous pouvez vous adresser à l'administration communale.

Vallon le 1.1.2024